

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
**Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере
защиты прав потребителей и благополучия человека по Вологодской области в
городе Череповце, Череповецком, Шекснинском, Кадуйском, Устюженском,
Чагодощенском, Бабаевском районах**

162610, Вологодская область, город Череповец, улица Ломоносова, дом 42
тел./факс (8202) 57-96-44, E-mail: to-cher@vologda.ru, http://35.rospotrebnadzor.ru/

ПРЕДПИСАНИЕ

об устранении выявленных нарушений обязательных требований

№ 399-16-2023

г. Череповец

16.06.2023 г.

Мною, ведущим специалистом-экспертом территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Вологодской области в г. Череповце, Череповецком, Шекснинском, Кадуйском, Устюженском, Чагодощенском, Бабаевском районах **Малышевой Анастасией Николаевной** при проведении профилактического визита в отношении муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя школа № 2» (МОУ «Средняя школа № 2»), ИНН 3520001214, ОГРН 1023501689727, ул.Ленина, д.50, пер.Терешковой, ба, г.Устюжна, ул.Центральная, 19А, д.Степачево, пер.Центральный, д.7, д.Яковлевское, Устюженский район, Вологодская область

Выявлены следующие нарушения обязательных требований

1. В здании по ул.Ленина, 50, г.Устюжна в коридорах 1, 2, 3 этажей поверхности потолков неровные, имеют дефекты в покрытии, на лестничном пролете потолки неровные, отслаивается краска, на стене и потолке запасной лестницы имеются трещины, поверхности неровные. В здании по ул.Центральная, 19А, д.Степачево в спортзале на потолке и стенах имеются неровные поверхности, краска отслаивается, что является нарушением п.1 ст.28 Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» № 52-ФЗ от 30.03.1999г., п. 2.5.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

2. В здании по ул.Ленина, 50, г.Устюжна в коридорах 1, 2, 3 этажей полы имеют дефекты и повреждения (неровные), в здании по ул.Центральная, 19А, д.Степачево в спортзале поверхность пола имеет дефекты, что является нарушением п.1 ст.28 Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» № 52-ФЗ от 30.03.1999г., п. 2.5.2 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

3. В здании по ул.Центральная, 19А, д.Степачево в групповой дошкольной группы, в кабинетах № 2, 6, 7, 8, 25, 27, 28 не все светильники содержатся в исправном состоянии (имеются неработающие светильники), что является нарушением п.1 ст.28 Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» № 52-ФЗ от 30.03.1999г., п. 2.8.9 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

4. При обследовании технического состояния вентиляции не проведены инструментальные измерения объемов вытяжки воздуха не реже 1 раза в 10 лет (акт не представлен), что является нарушением п.1 ст.28 Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» № 52-ФЗ от 30.03.1999г., п. 2.7.4 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

На основании изложенного и руководствуясь абзацем 5 пункта 11(4) постановления Правительства Российской Федерации от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля» и с целью устранения выявленных нарушений предписываю:

№ п/п	Требования, подлежащие выполнению в целях устранения выявленных нарушений обязательных требований	Срок устранения нарушений
1.	Обеспечить ровные поверхности в здании по ул.Ленина, 50, г.Устюжна в коридорах 1, 2, 3 этажей поверхности потолков, на лестничном пролете потолки, на стене и потолке запасной лестницы. В здании по ул.Центральная, 19А, д.Степачево в спортзале на потолке и стенах	До 01.10.2024г.
2.	Обеспечить ровные поверхности полов в здании по ул.Ленина, 50, г.Устюжна в коридорах 1, 2, 3 этажей, в здании по ул.Центральная, 19А, д.Степачево в спортзале	До 01.10.2024г.
3.	Обеспечить работающее состояние всех светильников в здании по ул.Центральная, 19А, д.Степачево в групповой дошкольной группы, в кабинетах № 2, 6, 7, 8, 25, 27, 28	До 01.10.2024г.
4.	Обеспечить проведение инструментальных измерений объемов вытяжки воздуха не реже 1 раза в 10 лет (при обследовании технического состояния вентиляции)	До 01.10.2024г.


Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на МОУ «Средняя школа № 2», ул.Ленина, д.50, г.Устюжна, Вологодская область.

Информацию о выполнении настоящего предписания необходимо представить в территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Вологодской области в г. Череповце, Череповецком, Шекснинском, Кадуйском, Устюженском, Чагодощенском, Бабаевском районах по адресу ул.Ломоносова, 42, г.Череповец, тел. (8202) 57-96-44, заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным доступным способом в срок до «01» октября 2024г. с приложением документов и сведений, подтверждающих исполнение предписания.

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение десяти рабочих дней с момента его получения в досудебном порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».


Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

Ведущий специалист-эксперт
ТО Роспотребнадзора



А.Н.Мальшева

С предписанием ознакомлен _____



(подпись)

Г.В.Смирнова
(Ф.И.О.)

«16» июня 2023г.

Предписание направлено по адресу: _____